

Olsztyn, dnia 02.08.2019r.

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie corocznej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie. Postępowanie znak ZP.374-15/2019/MK.

Odpowiedzi na zapytania do treści ZO

Zamawiający działając na podstawie §VII ust. 4 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” udziela odpowiedzi na zapytania do treści ZO w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie corocznej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie w następującym zakresie:

Pytanie 1

Bardzo proszę o podanie powierzchni użytkowej obiektów z zapytania ofertowego ZP.374-15/2019/MK na wykonanie corocznej kontroli technicznej budynków dla MUZEUM WARMII I MAZUR w OLSZTYNIE.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający poniżej przedstawia powierzchnie obiektów:

Zamek Olsztyn	5.209,0
Magazyn solny	324,5
Budynek gospodarczy	445,9
Baszta, wartownia, galeria	203,9
Muzeum przyrody-pałac	1.075,2
Muzeum przyrody-wozownia	388,2
Zamek Lidzbark Warmiński	5.628,3
Gazeta Olsztyńska	778,6
Morąg pałac	1.638,2
Magazyn Muzealiów Partyzantów	1.389,4
Magazyny Olsztyn, Pstrowskiego28	612,0

Pytanie 2

Witam, proszę o informację czy kontrolę w zakresie zadania nr 2 (przegląd kominiarski) może wykonać osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych? Zgodnie z ustawą Prawo budowlane osoba z takimi uprawnieniami jest uprawniona do kontroli przewodów kominowych tak samo jak mistrz kominiarstwa.

Poniżej cytuję ustawę Prawo budowlane art. 62 ust 2 pkt 6:

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

- 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
- 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.



Proszę o sprostowanie zapytania i wpisanie, że zadanie 2 może wykonać także osoba z takimi uprawnieniami.

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że kontrolę w zakresie zadania nr 2 (przegląd kominarski) może wykonać osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jak też osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z tym, że:

- Przez uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, rozumie się uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień. Powyższe dotyczy uprawnień wydanych po 24 grudnia 1997r,
- Natomiast w przypadku w przypadku uprawnień wydanych do dnia 24 grudnia 1997 r., upoważnienie do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych może być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia wykonawcze

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że ulegają zmianie następujące zapisy ZO zmienia się zapis:

- 1) w **§VI ust. 9 pkt 1 ZO na następujący**: Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana w sposób następujący: „MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE, ul. Zamkowa 2, 10 – 074 Olsztyn. Oferta w postępowaniu **ZP.374-15/2019/MK** na **wykonanie corocznej kontroli sprawdzającej stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących własność MWiM w Olsztynie** - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **09.08.2019." godz.11.00"**,
- 2) w **§VIII ust.1 ZO na następujący**: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: **MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn (sekretariat)** lub adres e-mail: przetargi@muzeum.olsztyn.pl w terminie do dnia **09.08.2019. do godz.11.00"**.

DYREKTOR
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Piotr Żuchowski