



Olsztyn, dnia 16.03.2020r.

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na wymianę opraw oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach. Postępowanie znak ZP.374-5/2020/MK.

Odpowiedzi na zapytania do treści ZO

Zamawiający działając na podstawie §VII ust. 4 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” udziela odpowiedzi na zapytania do treści ZO w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę opraw oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach w następującym zakresie:

Zapytanie 5

Proszę jeszcze o podanie odległości między oprawami i jak szeroka i długa jest droga ewakuacyjna/

Odpowiedź 5

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymiana oświetlenia dotyczy zabytkowego budynku zatem odległość między oprawami jest różna i drogi ewakuacyjne są różnej długości oprawy są zamontowane na klatkach schodowych na korytarzach, na salach wystawowych na klatce schodowej wieży i pomieszczeniach technicznych (stolarnia garaż rozdzielnia elektryczna. Szerokość dróg jest w przedziale do 2 m do 3,5m dotyczy korytarzy

Ponadto Zamawiający informuje, że: oprawy ewakuacyjne jednozadaniowe muszą posiadać klasę szczelności minimum IP 65, oprawy plafony dwuzadaniowe muszą posiadać klasę szczelności minimum IP 54

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z §VII ust. 4 ZO termin zadawania zapytań, na które Zamawiający miał obowiązek udzielić odpowiedzi minął w dniu 12.03.2020r.

DYREKTOR
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Piotr Żuchowski