



Olsztyn, dnia 13.03.2020r.

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na wymianę opraw oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach. Postępowanie znak ZP.374-5/2020/MK.

Odpowiedzi na zapytania do treści ZO

Zamawiający działając na podstawie §VII ust. 4 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” udziela odpowiedzi na zapytania do treści ZO w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę opraw oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach w następującym zakresie:

Pytanie 3

Nie jestem w stanie wycenić opraw na podstawie takiego opisu, bo nie wiem na jakiej powierzchni ma być te 5 lx, dodatkowo diody w oprawach awaryjnych nie mają 4000K ale 6500K.

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że:

- barwa światła (3000-4000 K) dotyczy tylko opraw plafonowych dwuzadaniowych (dwufunkcyjnych), a ich moc musi mieć nie mniej niż 15 W
- dla opraw awaryjne (ewakuacyjne) barwa może sięgać nawet 6500K,
- natężenie światła mierzone na podłodze drogi ewakuacyjnej, dlatego są podane wysokości na jakiej oprawy są montowane,

Zapytanie 4

Jesteśmy zainteresowani przetargiem na wymianę opraw awaryjnych. Czy jest możliwość zorganizowania spotkania, audytu ? Jeżeli tak proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Odpowiedź 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że miejsce realizacji można zobaczyć codziennie w godz. 12.00-15.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia Panem Andrzejem Orłowskim 509 765 609.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmienia się zapis:

- 1) w §VI ust. 9 pkt 1 ZO na następujący: oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana w sposób następujący: „MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn. „Oferta w postępowaniu ZP.374-5/2020/MK na wymianę opraw oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziałach” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. **23.03.2020r. godz.10:00.**”;
- 2) w §VIII ust.1 ZO na następujący: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: **MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn (sekretariat)** lub adres e-mail: przetargi@muzeum.olsztyn.pl w terminie do dnia **23.03.2020r. godz.10.00**

DYREKTOR
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Piotr Żuchowski